

SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
DONG THAP PROVINCIAL CENTER FOR DISEASE CONTROL

Địa chỉ: Số 394, Lê Đại Hành, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
 Điện thoại: 0277 3 854 864 Email: xnttytdpdt@yahoo.com.vn



Số: 2072 /KN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

MS: 0356.19/HĐNMN

- Tên đơn vị gửi mẫu: Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp
- Tên cơ sở: Trạm cấp nước Thị trấn Lai Vung
- Đại diện cơ sở: Trần Tiên Đạt
- Địa chỉ: Thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
- Ngày nhận mẫu : 16/12/2019
- Địa điểm lấy mẫu : Cuối nguồn (354, khu dân cư Khóm 4)
- Tên mẫu: Nước ngầm
- Thời gian thử nghiệm: 16/12/2019 đến ngày 23/12/2019
- Thời gian lưu mẫu: Không có mẫu lưu
- Số lượng mẫu : 2,25 lít
- Mô tả tình trạng mẫu: Mẫu được chứa trong bình nhựa và chai vi sinh chuyên dụng

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

STT	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Đơn vị	Tiêu chuẩn
1	pH*	TCVN 6492 : 2011	8,09		6,5 – 8,5
2	Độ cứng*	SMEWW 2340 C	73	mg/L	≤ 300
3	Clorua*	SMEWW 4500 Cl ⁻ B	159,85	mg/L	≤ 250
4	Chất hữu cơ*	HD.PP.09-N/LH (TK TCVN 6186 : 1996)	0,8	mgO ₂ /L	≤ 2
5	Nitrite*	SMEWW 4500 NO ₂ ⁻ B 2005	Không phát hiện (LOD= 0,04)	mg/L	≤ 3
6	Nitrate*	HD.PP.10-N/LH (TK TCVN 6180:1996)	Không phát hiện (LOD= 0,01)	mg/L	≤ 50
7	Sulfat	HD.PP.08 -N/LH (TK EPA 375.4 1997)	70,31	mg/L	≤ 250
8	Sắt tổng cộng*	SMEWW 3500 Fe	Không phát hiện (LOD= 0,01)	mg/L	≤ 0,3
9	Mangan	TCVN 6002:1995	Không phát hiện	mg/L	≤ 0,3
10	Clo dư***	Kit thử nhanh	0,31	mg/L	0,3 – 0,5
11	Tổng rắn hòa tan	HD. PP. 19-N/LH (TK phụ lục A TCVN 6053:1995)	848	mg/L	≤ 1000

12	Hàm lượng amoni*	HD. PP. 18- N/LH (TK US-EPA 1997- 350.2)	0,55	mg/L	≤ 3
13	Asen (As) *	HD.PP.06-N/LH (TK AOAC 986.15)	3,66	µg/L	≤ 10
14	Coliforms*	TCVN 6187-1 : 2009	Không phát hiện	Vi khuẩn/100 mL	0
15	E. coli*	TCVN 6187-1 : 2009	Không phát hiện	Vi khuẩn/100 mL	0

Nhận xét: Mẫu thử nghiệm có các chỉ tiêu đạt theo qui chuẩn QCVN 01:2009/BYT.

Ghi chú:

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu kiểm.
- Kết quả này không được sao chép từng phần nếu không được sự đồng ý của Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đồng Tháp.
- Quá thời gian lưu mẫu Trung tâm không chịu trách nhiệm về việc phân nân.
- LOD: Giới hạn phát hiện
- (*) Chỉ tiêu được công nhận ISO/ IEC 17025:2005
- (***) Chỉ tiêu do người lấy mẫu thực hiện

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 12 năm 2019

**KT. TRƯỞNG KHOA
PHÓ TRƯỞNG KHOA**



ThS. Nguyễn Thị Lệ Ngọc

**GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**TRUNG TÂM
KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
TỈNH ĐỒNG THÁP**

Dương Ân Hận