SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
DONG THAP PROVINCIAL CENTER FOR DISEASE CONTROL

Địa chỉ: Số 394, Lê Đại Hành, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại: 0277 3 854 864 Email: xnttytdpdt@yahoo.com.vn

AOSC VLAT - 0086

Số: 22 /KN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

MS: *0015.20/HĐ DWS*

- Tên đơn vị gửi mẫu: Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp
- Tên cơ sở: Trạm cấp nước Lai Vung
- Đại diện cơ sở: Trần Tiến Đạt
- Địa chỉ: Thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
- Ngày nhận mẫu : 12/02/2020
- Địa điểm lấy mẫu : Cuối nguồn (356 khóm 4)
- Tên mẫu: Nước ngầm
- Thời gian thử nghiệm: 12/02/2020 đến ngày 18/02/2020
- Thời gian lưu mẫu: Không có mẫu lưu
- Số lượng mẫu : 2,25 lít
- Mô tả tình trạng mẫu: Mẫu được chứa trong bình nhựa và chai vi sinh chuyên dụng

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

STT	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Đơn vị	Tiêu chuẩn
1	pH*	TCVN 6492 : 2011	7,96		6,5 – 8,5
2	Độ cứng*	SMEWW 2340 C	70	mg/L	≤ 300
3	Clorua*	SMEWW 4500 Cl^- B	164,15	mg/L	≤ 250
4	Chất hữu cơ*	HD.PP.09-N/LH (TK TCVN 6186 : 1996)	1,2	mgO_2/L	≤ 2
5	Nitrite*	SMEWW 4500 NO_2^- B 2005	Không phát hiện (LOD= 0,04)	mg/L	≤ 3
6	Nitrate*	HD.PP.10-N/LH (TK TCVN 6180:1996)	Không phát hiện (LOD= 0,01)	mg/L	≤ 50
7	Sulfat	HD.PP.08 -N/LH (TK EPA 375.4 1997)	70,40	mg/L	≤ 250
8	Sắt tổng cộng*	SMEWW 3500 Fe	Không phát hiện (LOD= 0,01)	mg/L	≤ 0,3
9	Mangan	TCVN 6002:1995	Không phát hiện	mg/L	≤ 0,3
10	Clo dư***	Kit thử nhanh	0,31	mg/L	0,3 – 0,5
11	Hàm lượng amoni*	HD. PP. 18- N/LH (TK US-EPA 1997- 350.2)	0,39	mg/L	≤ 3

12	*Coliforms**	TCVN 6187-1 : 2009	Không phát hiện	Vi khuẩn/100 mL	0
13	*E. coli**	TCVN 6187-1 : 2009	Không phát hiện	Vi khuẩn/100 mL	0

Nhận xét: Mẫu thử nghiệm có các chỉ tiêu đạt theo qui chuẩn QCVN 01:2009/BYT.

Ghi chú:

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu kiểm.
- Kết quả này không được sao chép từng phần nếu không được sự đồng ý của Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đồng Tháp.
- Quá thời gian lưu mẫu Trung tâm không chịu trách nhiệm về việc phàn nàn.
- LOD: Giới hạn phát hiện
- (*) Chỉ tiêu được công nhận ISO/ IEC 17025:2005
- (***) Chỉ tiêu do người lấy mẫu thực hiện

Đồng Tháp, ngày 21 tháng 02 năm 2020

KT. TRƯỞNG KHOA
PHÓ TRƯỞNG KHOA

ThS. Nguyễn Thị Lệ Ngọc

GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH ĐỒNG THÁP

Dương Ân Hận