

Số/No.: 04092502/KQ

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
(TEST REPORT)

Tên khách hàng/ Customer : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC & MÔI TRƯỜNG ĐỒNG THÁP**
Địa chỉ/ Address : **01 Tôn Đức Thắng, Phường Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp**
Loại mẫu/ Type of sample : **Nước sạch**
Số lượng/ Quantity : **01 mẫu**
Mã số mẫu/ Sample code : **040925 - 006**
Ngày lấy mẫu/ Date of sampling : **04/09/2025**
Ngày trả kết quả/ Date of result : **11/09/2025**
Mô tả mẫu/ Description : **Mẫu nước trong, đựng trong 1 can nhựa 2.0L, 1 chai thủy tinh 0.5L**
Vị trí lấy mẫu/ Sampling locations : **Trạm Tân Việt Hòa, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp**

TT (No.)	Chỉ tiêu (Characteristic)	Đơn vị (Unit)	Phương pháp thử (Test method)	Kết quả (Result)	QCDP 01:2023/ĐT
				040925 - 006	
1	(a) Coliforms	CFU/100mL	TCVN 6187-1:2019	<1 (*)	<3
2	(a) E.coli	CFU/100mL	TCVN 6187-1:2019	<1 (*)	<1
3	(a) Arsen/Arsenic (As)	mg/L	SMEWW 3114B: 2023	KPH (LOD = 0,002)	0,01
4	(a) Clo dư / Chlorine	mg/L	SMEWW 4500-C1.B : 2023	0,67	0,2 – 1,0
5	(a) Độ đục/Turbidity	NTU	SMEWW 2130:2023	0,33	2
6	(a) Màu sắc /Color	TCU	TCVN 6185:2015	KPH (LOD = 3)	15
7	(a) Mùi vị/ Odor, flavor	--	HDPT-N.03:2023 (Ref SMEWW 2150:2023) (Ref SMEWW 2160:2023)	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
8	(a) pH	--	TCVN 6492 : 2011	7,33	6,0 – 8,5

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2023/ĐT. The water sample had parameters which met requirements of QCDP 01:2023/ĐT.

Ghi chú/Notes:

- (*) Kết quả được biểu thị "<1 CFU" được xem là "không phát hiện vi sinh vật mục tiêu" trên thể tích mẫu kiểm tra./Results expressed as "<1 CFU" are considered as "no target microorganisms detected" on the test sample volume.
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm/ Test results are valid for the analysis sample only.
- Mẫu được lưu 7 ngày, kể từ ngày trả kết quả, ngoại trừ chỉ tiêu vi sinh/ Sample is stored 7 days after reased the test results, except for microbiological criteria.
- KPH: Không phát hiện/ Not detected; LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp/ Limit of detection; LOQ: Giới hạn định lượng của phương pháp/Limit of quantitation.
- (a): Phương pháp đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BOA) – Việt Nam công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 (Vilas 599)/ Method is accredited as conforming to ISO/IEC 17025:2017 by Bureau of Accreditation – Viet Nam (Vilas 599); (b): Chỉ tiêu được thực hiện bởi thầu phụ/ The criteria be tested by subcontractor.

Trưởng phòng dịch vụ phân tích
(Head of analytical services)



Nguyễn Đoàn Bình

KT. Tổng Giám đốc/ PP.Director
Phó Tổng Giám đốc/ Vice Director



Phan Duy Hưng