

**SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP**  
**TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT**  
**DONG THAP PROVINCIAL CENTER FOR DISEASE CONTROL**

Địa chỉ: Số 394, Lê Đại Hành, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp  
Điện thoại: 0277 3 854 864 Email: xnttytdpdt@yahoo.com.vn

Số: 357/KN-KSBT

**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

MSM: 23H327

- Tên đơn vị gửi mẫu: Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp
- Tên cơ sở: Trạm cấp nước Tam Nông
- Đại diện cơ sở: Lê Võ Nhật Trường
- Địa chỉ: Khóm 2, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp
- Ngày nhận mẫu: 17/05/2023
- Địa điểm lấy mẫu: Cuối nguồn 1 (khu vực công chào Phú Cường)
- Tên mẫu: Nước mặt sau xử lý
- Thời gian thử nghiệm: 17/05/2023 đến ngày 22/5/2023
- Thời gian lưu mẫu: Không có mẫu lưu
- Số lượng mẫu : 2,5 lít
- Mô tả tình trạng mẫu: Mẫu được chứa trong bình nhựa và dụng cụ vi sinh chuyên dụng

**KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

STT	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Đơn vị	Tiêu chuẩn
1	pH	TCVN 6492:2011	7,25		6,0 – 8,5
2	Màu sắc	SMEWW 2120 C:2017	Không phát hiện (LOD=1,64)	TCU	≤ 15
3	Độ đục	Máy đo độ đục HANNA HI98703	0,47	NTU	≤ 2
4	Clo dư***	Test thử nhanh HACH	0,38	mg/L	0,2 – 1,0
5	Mùi vị	TCVN 2653:1978	Không mùi vị		Không có mùi, vị lạ
6	Coliform	TCVN 6187-1 : 2019	0	CFU/ 100mL	< 3
7	<i>E. Coli</i>	TCVN 6187-1 : 2019	0	CFU/ 100mL	< 1

**Nhận xét:** Mẫu thử nghiệm có các chỉ tiêu đạt theo qui chuẩn QCVN 01-1:2018/BYT.

**Ghi chú:**

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu kiểm.
- Kết quả này không được sao chép từng phần nếu không được sự đồng ý của Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đồng Tháp.
- Quá thời gian lưu mẫu Trung tâm không chịu trách nhiệm về việc phân nân.
- LOD: Giới hạn phát hiện
- LOQ: Giới hạn định lượng
- (\*\*\*) Chỉ tiêu do người lấy mẫu thực hiện



Số: 357/KN-KSBT


**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

MS: 23H327

- (\*\*) Chi tiêu gửi hợp đồng phụ

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 5 năm 2023

**PHÓ TRƯỞNG KHOA**



**KS Lê Văn Rin**

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Dương Ân Hận**