



SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
DONG THAP PROVINCIAL CENTER FOR DISEASE CONTROL

Địa chỉ: Số 394, Lê Đại Hành, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
☎: 02773 854 864 ☒: xetnghiemcdcdongthap@gmail.com

Số: 1033/KN-KSBT

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

MSM: 23H652

- Tên đơn vị gửi mẫu: Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp
- Tên cơ sở: Trạm cấp nước Sở Xây dựng
- Địa chỉ: Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
- Ngày nhận mẫu: 23/10/2023
- Địa điểm lấy mẫu: Tại trạm
- Tên mẫu: Nước ngầm sau xử lý
- Thời gian thử nghiệm: 23/10/2023 đến ngày 30/10/2023
- Thời gian lưu mẫu: Không có mẫu lưu
- Số lượng mẫu : 2,5 lít
- Mô tả tình trạng mẫu: Mẫu được chứa trong bình nhựa và dụng cụ vi sinh chuyên dụng

| Stt | Chỉ tiêu | Phương pháp | Kết quả | Đơn vị | Giới hạn |
|-----|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|------------------------|
| 1 | pH | TCVN 6492:2011 | 7,51 | - | Trong khoảng 6,0 – 8,5 |
| 2 | Màu sắc | SMEWW 2120 C:2017 | ND (LOD = 1,64) | TCU | 15 |
| 3 | Độ đục | Máy đo độ đục HANNA HI98703 | 0,38 | NTU | 2 |
| 4 | Clo dư ^{***} | Test thử nhanh HACH | 0,40 | mg/L | Trong khoảng 0,2 – 1,0 |
| 5 | Mùi vị | TCVN 2653:1978 | Không mùi vị | - | Không có mùi, vị lạ |
| 6 | Arsenic (As) ^(*,**) | DTM.ICP/MS.07.50 | < 0,001 (LOQ = 0,001) | mg/L | 0,01 |
| 7 | Coliform | TCVN 6187-1:2019 | 0 | CFU/100 mL | < 3 |
| 8 | E.coli | TCVN 6187-1:2019 | 0 | CFU/100 mL | < 1 |

Nhận xét: Mẫu thử nghiệm có các chỉ tiêu đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 01:2023/ĐT.


Ghi chú:

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu kiểm.
- Kết quả này không được sao chép từng phần nếu không được sự đồng ý của Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đồng Tháp.
- LOD: Limit of Detection/ Giới hạn phát hiện
- LOQ: Limit of Quantification/ Giới hạn định lượng
- ND: Not detected/ không phát hiện

- (***) Chi tiêu do người lấy mẫu thực hiện
- (**) Chi tiêu gửi nhà thầu phụ
- (*) Chi tiêu được công nhận ISO/IEC 17025

Đồng Tháp, ngày 02 tháng 11 năm 2023

PHÓ TRƯỞNG KHOA



LÊ VĂN RIN



Võ Công Đoàn