



**SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP**  
**TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT**  
**DONG THAP PROVINCIAL CENTER FOR DISEASE CONTROL**

Địa chỉ: Số 394, Lê Đại Hành, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp  
☎: 02773 854 864      ✉: xetnghiemcdcdongthap@gmail.com



Số: 0587/KN-KSBT

**KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

MSM: 24H415

- Tên đơn vị gửi mẫu: Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp
- Tên cơ sở: Trạm cấp nước Tân Long
- Địa chỉ: Phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
- Ngày nhận mẫu: 26/8/2024
- Địa điểm lấy mẫu: Cuối nguồn (Trạm y tế Phường 6)
- Tên mẫu: Nước mặt sau xử lý
- Thời gian thử nghiệm: 26/8/2024 đến ngày 30/8/2024
- Thời gian lưu mẫu: Không có mẫu lưu
- Số lượng mẫu : 2,5 lít (2 lít/bình x 1; 0,25 lít x 2)
- Mô tả tình trạng mẫu: Mẫu được chứa trong bình nhựa và dụng cụ vi sinh chuyên dụng.

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Đơn vị	Giới hạn
1	pH <sup>(*)</sup>	TCVN 6492:2011	7,46	-	6,0 – 8,5
2	Màu sắc <sup>(*)</sup>	TCVN 6182 : 2015	< LOQ (LOQ = 6,33)	TCU	15
3	Độ đục	Máy đo độ đục HANNA HI98703	0,42	NTU	2
4	Clo dư <sup>(**)</sup>	Test thử nhanh HACH	0,10	mg/L	0,2 – 1,0
5	Mùi vị	TCVN 2653:1978	Không mùi vị	-	Không có mùi, vị lạ
6	Coliform <sup>(*)</sup>	TCVN 6187-1:2019	0	CFU/100 mL	< 3
7	E.coli <sup>(*)</sup>	TCVN 6187-1:2019	0	CFU/100 mL	< 1

**Nhận xét:** Mẫu thử nghiệm có chỉ tiêu Clo dư chưa đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 01:2023/ĐT.

**Ghi chú:**

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu kiểm.
- Kết quả này không được sao chép từng phần nếu không được sự đồng ý của Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đồng Tháp.
- LOD: Limit of Detection/ Giới hạn phát hiện
- LOQ: Limit of Quantification/ Giới hạn định lượng
- ND: Not detected/ Không phát hiện
- (\*) Chỉ tiêu được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017.
- (\*\*) Chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ.
- (\*\*\*) Chỉ tiêu do người lấy mẫu thực hiện

Đồng Tháp, ngày 04 tháng 9 năm 2024

**PHÓ TRƯỞNG KHOA**



**LÊ VĂN RIN**

**GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Thị Thu Hương**